

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84.

(наименование территориального органа МЧС России)

(gu@mchs66.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск,

г. Первоуральск, ул. Строителей, 13, тел. 24-02-30

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(tond-pervouralsk@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 99/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Первоуральскому муниципальному автономному образовательному учреждению

дополнительного образования Центр детского творчества (ПМАОУ ДО ЦДТ)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городского округа Первоуральск, Шалинского городского округа, городского округа Староуткинск по пожарному надзору от «09» декабря 2019 г. N 99, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «10» час 00 мин «16» декабря 2019 г. по «16» ч 00 мин. «18» декабря 2019 г. проведена проверка начальником отделения НД ОНДиПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Панченко Александром Сергеевичем, старшим инспектором отделения НД ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Махиной Николаем Владимировичем, инспектором отделения НД ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области младшим сержантом внутренней службы Нищих Юлией Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, прилегающей территории, здания и помещений Первоуральского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества, расположенного по адресу: 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28 А

проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Первоуральского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Бочкаревой Еленой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1.	В вестибюле (1-ый этаж, помещение № 56	Правила противопожарного	01.04.2020г.	

	по техническому паспорту) не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности устроено помещение из перегородок выполненных из горючих материалов - класс конструктивной пожарной опасности выше К0. Устранить нарушение.	режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.33; ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 21-01-97* п.5.19, табл. 5*.	
2.	Не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, на 3-ем этаже отсутствуют двери, ведущие из коридора на лестничную клетку. Устранить нарушение.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.33;	01.04.2020г.
3.	При эксплуатации эвакуационных путей допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток. Устранить нарушение.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.36 (г).	01.04.2020г.
4.	Двери, ведущие из коридора (1-ый этаж, помещение № 78 по техническому паспорту) на лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 21-01-97* п. 6.18*.	01.04.2020г.
5.	В подвале в помещениях кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов установлены двери, не являющиеся противопожарными с пределом огнестойкости менее 0,6 ч. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 2.08.02-89* п. 1.82.	01.04.2020г.
6.	В подвале в электрощитовой допускается хранение горючих материалов. Устранить нарушение.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.42 (ж).	01.04.2020г.
7.	Предел огнестойкости окон отделяющие чердачный этаж от помещения склада клуба «Саланг» (3-ый этаж) менее Е 30. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 21-01-97*, п. 5.14 *, таблица 1, 2, 4*.	01.04.2020г.
8.	В помещении склада клуба «Саланг» установлена дверь, не являющиеся противопожарными с пределом огнестойкости менее 0,6 ч. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 2.08.02-89* п. 1.82.	01.04.2020г.
9.	На 3-ем этаже у пожарного шкафа внутреннего противопожарного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2020г.

водопровода отсутствует Устранить нарушение.	дверь.	Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.57.		
---	--------	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД ОНД и ПР ГО Первоуральск,


Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Панченко Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» декабря 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Инспектор отделения НД ОНД и ПР ГО Первоуральск,


Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Нищих Юлия Владимировна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» декабря 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

С предписанием ознакомлен(а), копию для исполнения получил(а):

Бочкарева Елена Борисовна - директор Первоуральского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«  »    2019г.

(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц,

проводившего проверку)